



Ministero degli Interni CNVVF – Milano



La sicurezza antincendio negli edifici scolastici: dati statistici e tipologie d'intervento

Ing. Marco Grampella VVF Milano



Attività in base all'allegato I del DPR 151/11


N.	ATTIVITA'	Categoria A	Categoria B	Categoria C
67	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; Asili nido con oltre 30 persone presenti.	<i>fino a 150 persone</i>	<i>oltre 150 e fino a 300 persone; asili nido</i>	<i>oltre 300 persone</i>

Normativa di riferimento

***Quale Norma tecnica
è possibile utilizzare?***



DM 26/08/1992




***DM 03/08/2015 RTO
DM 14/02/2020 V7***

E per gli Asili Nido?



DM 16/07/2014




***DM 03/08/2015 RTO
DM 14/02/2020 V7***




Dati Statistici di Prevenzione Incendi per il Comando di Milano

ANNO	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PROGETTI	100	68	75	76	101	87	94	35




Dati Statistici di Prevenzione Incendi per il Comando di Milano






Dati Statistici di Prevenzione Incendi per il Comando di Milano






Dati Statistici di Prevenzione Incendi per il Comando di Milano

ANNO	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
SCIA A	12	16	11	6	7	5	14	2
SCIA B	41	28	41	23	36	41	49	12
SCIA C	45	27	31	44	33	32	36	12
SCIA tot	98	71	83	73	76	78	99	26





Dati Statistici relativi agli interventi su edifici scolastici per il Comando di Milano





Dati Statistici relativi agli interventi su edifici scolastici per il Comando di Milano

Interventi - Tipologia -> Dettaglio



Tipologia



Considerazioni sulle tipologie d'intervento:

- ***Gli incendi degli ultimi 8 anni riguardano quasi esclusivamente principi d'incendio avvenuti in ambienti pertinentziali a quelli scolastici e nei bagni;***
- ***Le verifiche di stabilità riguardano soprattutto edifici datati, e porzioni di solai;***
- ***I danni d'acqua riguardano principalmente edifici datati e problematiche relative alle condotte interne;***
- ***Sono in forte aumento tra la tipologia "vari" l'utilizzo di spray al peperoncino, con relativa attivazione del nucleo NBCR.***